

2019 KASIM AYINDA YAPILAN LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON SONUÇLARI

BAŞVURU TARİHİ	EVRAK KAYIT NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	SANTRAL ADI	SANTRAL YERİ	ÜRETİM- TÜKETİM YERİ (AYNI / FARKLI)	MEVZUAT	ARAZİ / ÇATI& CEPHE	TÜRÜ	GÜCÜ (kW)	EVRAK DURUMU	TEİAŞ GÖRÜŞÜ	KOMİSYON SONUCU	AÇIKLAMA
29.11.2019	10814	DÜNDARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	DÜNDARLAR GES	20.CD. NO:27	AYNI	Md.5/1c, Md.11/3	ÇATI	GÜNEŞ	1000	TAM (Eksik evrak 27.12.2019 tarih ve 11836 kayıt no ile tamamlanmıştır.)	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU <u>UYGUN BULUNMUŞTUR</u> . TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	Üretim Tesisi, DÜNDARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'nin sahası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM61 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM60-DM43-DM39-DM38-DM37-DM36-DM35 ve GSYDM üzerinden 3 devre 3x2x(1x400 XLPE) iletkenle bağlı Teiaş 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C barasına yönlendirilecektir. DM61 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilmeyecek olup bağlantı için mevcut bağlantı hattı kullanılacaktır. Bağlantı noktası DÜNDARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. trafo postasının OSB DM61 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi çift yönlü olacak şekilde tadil edilecektir. Mevcut bina tipi trafo binası içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi(1 Adet) temin ve tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir.

SERKAN YÜREKLI
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Sicil No : 54693



ALİ ERDAĞ
Bölge Md.Yrd.

15.01.2020

