

| BAŞVURU TARİHİ | EVRAK KAVRIT NO | BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRAL ADI | SANTRAL YERİ | ÜRETİM- YERİ (AYNI / FARKLI) | MEZUAT | ARAZI / ÇATIŞ ÇEPHE | TÜRÜ | GÜÇÜ (kW) | EVRAK DURUMU | TELAŞ GÖRÜŞÜ | KOMİSYON SONUÇU | AÇIKLAMA |
|----------------|-----------------|---|----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------|-----------|--|--------------|---|---|
| 23.01.2020 | 750 | ÖZTEK HAVVALANDIR MA İSTİTMA SOĞUTMA SİST.MÜH.İNŞ. TAHAŞAN.TİC. LTD. ŞTİ. | ÖZTEK HAVVALANDIR MA | 28.CD. NO:6 | AYNI | M45/1c, Md.11/3 | ÇATI | GÜNEŞ | 150 | TAM (Eski evrak 24.02.2020 tarih ve 1818 kayıt no ile tamamlanmıştır.) | OLUMLU | YÖN. MADDE 5, 1.FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI BAŞVURUSU ÜYĞÜN BULUNULMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR. | Üretim Tesisi, ÖZTEK HAVVALANDIRMA İSTİTMA SOĞUTMA SİST.MÜH.İNŞ. TAHAŞAN.TİC.LTD. ŞTİ. 'nın sathası içerisindeki mevcut bina tipi trafo postasının AG panosundan alınacak çıkış üzerinden DM43 nolu OSB dağıtım merkezine bağlanacak ve devamında OSB DM42-DM41 ve GSYDM üzerinden 3 deve 3x24(1x400 XLPE) İletkenle bağlı Telsiz 154/34,5kV Eskişehir-2 TM Trafo Merkezi Trafo-C Barasına yönlendirilecektir. DM43 nolu OSB Dağıtım merkezinden ayrıca bir çıkış fideri verilenevcek olup bağlantı için mevcut bağlantı hatrı kullanılacaktır. Bağlantı noktası ÖZTEK HAVVALANDIRMA İSTİTMA SOĞUTMA SİST.MÜH.İNŞ. TAHAŞAN.TİC.LTD. ŞTİ. trafo postasının OSB DM43 nolu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriyeye ait olacaktır. Aboneliğin mevcut ölçü sistemi, çift yönlü olacak şekilde taddil edilecektir. Başvuru sahibi kendi bina tipi trafo binası içerisinde Ottoprodüktör Giriş Hücresi+Ölçü Hücresi+Trafo koruma Hücresi tesis edilecektir ve yönlü koruma sağlanacaktır. Üretim tesisi OSB scada sistemine entegre edilecektir. |

ALPER DAĞ
Tic. Sic. No: 154693

SERKAN YÜREKLİ
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Sicil No: 54693

